

Viabizzuno srl
via romagnoli 10
40010 bentivoglio
bologna italia
t +39 0518908011
f +39 0518908089
viabizzuno@viabizzuno.com
www.viabizzuno.com
c.f. e p.iva 01614551206
c.s. € 5.000.000,00 I.V.
REA n. 351858

dichiarazione di prestazione
n. allarme_ottico-acustico_it_05062024

modelli:

trasparenza 100 allarme ottico-acustico

trasparenza 250 allarme ottico-acustico

dispositivi visuali di allarme incendio EN 54-23:2010

dispositivi sonori di allarme incendio EN 54-3:2001

+A1: 2002+A2:2006

organismo notificato: qualilab 2852

numero certificato: 2852-CPR-0218

standard EN54-23:2010		
caratteristiche essenziali	requisiti	prestazione
affidabilità di funzionamento	da 4.2.1 a 4.2.5	positivo
parametri prestazionali in caso di incendio	4.3.1 to 4.3.6	positivo
durabilità resistenza alla temperatura	4.4.1.1 to 4.4.1.3	positivo
durabilità resistenza alle vibrazioni e alle sollecitazioni	4.4.3.1 to 4.4.3.4	positivo
durabilità resistenza alla corrosione	4.4.4	positivo
durabilità stabilità elettrica	4.4.5	positivo

standard EN54-3:2001		
caratteristiche essenziali	requisiti	prestazione
affidabilità di funzionamento	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.17	positivo
prestazioni in caso di incendio	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	positivo
durabilità dell'affidabilità di funzionamento; resistenza termica	5.5, 5.7	positivo
durabilità dell'affidabilità di funzionamento; resistenza alle vibrazioni	da 5.12 a 5.15	positivo
durabilità dell'affidabilità di funzionamento; resistenza all'umidità	5.8, 5.9, 5.17	positivo
durabilità dell'affidabilità di funzionamento; resistenza alla corrosione	5.11	positivo
durabilità dell'affidabilità di funzionamento; stabilità elettrica	5.16	positivo

la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità di Viabizzuno spa via romagnoli 10, 40010 bentivoglio BO.

bentivoglio, 05 06 2024

**sebastiano vasta
legale rappresentante
managing director**

Viabizzuno srl
via romagnoli 10
40010 bentivoglio
bologna italia
t +39 0518908011
f +39 0518908089
viabizzuno@viabizzuno.com
www.viabizzuno.com
c.f. e p.iva 01614551206
c.s. € 5.000.000,00 I.V.
REA n. 351858

declaration of conformity
n. allarme_ottico-acustico_en_05062024

models:
trasparenza 100 allarme ottico-acustico
trasparenza 250 allarme ottico-acustico
visual alarm device EN 54-23:2010
fire alarm device - sounders EN 54-3:2001
+A1: 2002+A2:2006

notification body: qualilab 2852
certificate number: 2852-CPR-0218

standard EN54-23:2010		
essential characteristics	technical specification	performance
operational reliability	4.2.1 to 4.2.5	pass
performance under fire conditions	4.3.1 to 4.3.6	pass
durability humidity resistance	4.4.1.1 to 4.4.1.3	pass
durability shock and vibration resistance	4.4.3.1 to 4.4.3.4	pass
durability corrosion resistance	4.4.4	pass
durability electrical stability	4.4.5	pass

standard EN54-3:2001		
essential characteristics	technical specification	performance
operational reliability	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.17	pass
performance under fire conditions	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	pass
durability of operational reliability: humidity resistance	5.5, 5.7	pass
durability of operational reliability: shock and vibration resistance	da 5.12 a 5.15	pass
durability of operational reliability: humidity resistance	5.8, 5.9, 5.17	pass
durability of operational reliability: corrosion resistance	5.11	pass
durability of operational reliability: electrical stability	5.16	pass

***the performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
this declaration of performance is issued, in accordance with regulations (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of Viabizzuno spa via romagnoli 10, 40010 bentivoglio BO.***

bentivoglio, 05 06 2024

***sebastiano vasta
legal representative
managing director***

